

# Питања и одговори у вези са јавном набавком грађевинског материјала број III-03 бр. 404-63

## ПИТАЊЕ:

Молио бих Вас да ми везано за тендерску документацију појасните следеће?

За ставку бр. 9, шамотни елементи за димњак  $f_i 140 d=0.33$  – да ли се то односи само на цеви шамотне за димњак или треба да се урачуна по један прикључак за вратанца и прикључак за чунак.

Ставка 19 и 21 везано за кровну грађу да ли је грађа чамова као и летва или је тополова, борова... јер је велика разлика ценовна између напоменутих врста.

## ОДГОВОРИ:

*На први део питања који се односи на Ставку 9 – одговор је: односи се само на цеви*

*На други део питања који се односи на Ставку 19 и 21 – одговор је: грађа је чамова*

## ПИТАЊЕ:

Ставка број 6 – ферт гредице. Које су дужине ферт гредице с обзиром да цене варирају од дужине гредице?

Ставка 22 – гипс картон. На коју дебљину плоча се односи – 9,5мм или 12,5мм?

## ОДГОВОРИ:

- 1. Ставка број 6 – ферт гредице – тражена је цена за укупну дужину гредица која стоји у спецификацији, с тим да дужина саме гредице иде у распону од 2,5-4,5 метра.*
- 2. Ставка 22 – гипс картон  $120 \times 2 = 24m^2$  – односи се на дебљину плоче од 9,5мм*

## ПИТАЊЕ:

Молимо Вас да проверите ставку број 51. БРОДСКИ ПОД 2,4мм, како у техничкој спецификацији тако и у обрасцу структуре цене.

Бродски под дебљине 2,4мм колико смо ми упућени не постоји, па Вас молимо да нам појасните.

## ОДГОВОР:

*Након провере ставке 51. У техничкој спецификацији утврдили смо да је у питању техничка грешка, а бродски под је дебљине 24мм (уместо 2,4мм – како стоји у конкурсној документацији)*